



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com

A/ Sr. Ferran DAROCA i ESQUIROL, Subdirector General de Recursos Humans.

ASSUMPTE: Deficiències a la Comissaria de Móra d'Ebre.

Benvolgut Sr.,

Vull recordar-li que les competències en temes de Trànsit són plenes a tot Catalunya d'ençà de l'any 2000 i que la Comissaria de Móra d'Ebre, essent Sector de Trànsit, és la única en que les seves instal·lacions són provisionals.

Aprofitant el desplegament de Trànsit s'hi han ubicat també dotacions de Seguretat Ciutadana, en regim de col·laboració.

La Comissaria te mancances molt greus en diversos àmbits, algunes de les quals són:

- La comissaria és un magatzem mal rehabilitat i distribuït.
- No hi ha cap zona d'espera pel ciutadà.
- Les dependències no disposen de llum natural, ni ventilació exterior.
- No compleixen la normativa en quan a accessibilitat a persones disminuïdes.
- Es desconeix si el sistema contra incendis funciona correctament.
- La seguretat perimetral del recinte és nul·la, les càmeres seguretat no funcionen i estan mal ubicades.
- La porta d'entrada a l'aparcament interior del magatzem és manual, hipotecant un agent a la seva manipulació.
- Els ordinadors són lents de funcionament i antiquats.
- L'aire condicionat/calefacció no arriba a la totalitat de les dependències.

La última incidència ens consta del dia 23/02/2006, en la qual els lavabos del vestidor de Trànsit estaven embossats, no sent la primera vegada que passa (recordar que en data 02/12/2005 part de les dependències es van inundar d'aigües fecals per un embossament, enviant-li comunicat dels fets).

S'adjunta al present escrit imatge d'aquesta darrera incidència.

Voldria recordar que ja s'han presentat diversos escrits posant en el seu coneixement aquestes deficiències, però encara estem esperant que es solucionin.

Com és possible que una empresa privada estigui subjecta a inspeccions amb les consegüents multes si no compleix la normativa, i la Conselleria d'Interior estigui infringint la normativa en els seus edificis i no sigui sancionada? Es que potser estan per sobre de la llei?



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com

Si no es posa solució a aquestes mancances, potser s'haurà de posar en coneixement de la ciutadania la situació que vivim i si algú ha estat sancionat per mancances semblants a les de la Comissaria de Móra d'Ebre, llavors l'administrat tindrà on agafar-se perquè s'aturi el seu expedient o se li retiri la sanció. O millor, que demani una sanció modèlica a la Conselleria d'Interior.

Voldria comunicar-li que per a qualsevol qüestió, estem a la seva disposició per treballar junts i millorar les condicions laborals del col·lectiu.

Per tot l'exposat anteriorment, **DEMANO**:

- Saber en quina data serà la Comissaria de Móra d'Ebre definitiva.
- Quan pensa fer efectives les millores a la que la llei els obliga.

Atentament,

Albert Figueras Torné
Coordinador del CAT-ME pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.



Imatge del lavabo del vestidor de Trànsit de Móra d'Ebre.



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com

Annex 1: Comunicat que se li va presentar anteriorment amb les deficiències de la Comissaria de Móra d'Ebre.

COMISSARIA DE MÓRA D'EBRE

- Porteta vermella oberta, suposadament de la tuberia de l'aigua, a la façana de la Comissaria.
- Cap dependència de la Comissaria disposa de ventilació exterior, tota és interior.
- No es disposa de llum natural, tota és artificial.
- La Comissaria no compleix amb la normativa en quan a l'accés a les dependències a persones amb alguna disminució física.
- Els vestuaris, lavabos i dutxes no disposen de cap tipus de ventilació, ni exterior ni interior.
- La porta del pàrking és manual, sent aquesta de grans dimensions i pes.
- Les taquilles haurien de ser de mida més gran, ja que no hi cap tot el que hauria de cabre.
- Els vestuaris es queden petits, fent-se malabarismes per fer cabre tota la gent.
- S'hauria d'habilitar una zona dels vestidors per poder estendre roba mullada.
- Fa poc temps es van fer obres per fer el vestuari de dones més gran, ara es fan obres per tornar a reduir el vestuari de dones a com era al principi per al seu lloc posar la "peixera".
- No hi ha cap zona d'espera per a la gent que ve a Comissaria a fer alguna gestió.
- Hi ha dependències de la Comissaria on no arriba l'aire condicionat/calefacció, agreujant-se aquest fet al no haver-hi cap tipus de ventilació.



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com



Entrada principal de comissaria inadequada.



Dependències sense llum natural ni ventilació a l'exterior.



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com



Dependències sense llum natural ni ventilació a l'exterior.



Dependències sense llum natural ni ventilació a l'exterior i amb barreres arquitectòniques.



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com



Vestidors petits i sense ventilació.



Dependències amb barreres arquitectòniques, sense ventilació exterior ni llum natural.



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com

Annex 2: Part del comunicat que se li va fer arribar en referència a la inundació de part de les dependències de la Comissaria de Móra d'Ebre per aigües fecals.

També voldria remarcar que el passat dia 02/12/05 part de les dependències policials es van inundar amb aigües fecals, degut a un suposat problema en les canonades. Aquest vessament va durar unes 10 hores, temps durant el qual el vestidor d'homes, lavabos d'homes i la garjola van estar inservibles.

Entenem que en casos així es procedeix a realitzar una desinfecció total de les dependències policials pel perill a possibles problemes de salut (esperem l'informe).

També remarcar que les Comissaries de Móra d'Ebre i Amposta són les úniques que són potencialment precàries i les que donen més problemes estructurals i de salut.

Voldria recordar-li que les competències de Trànsit ja estan traspassades a tot el territori, i encara ens trobem Comissaries, com la de Móra d'Ebre, que fan vergonya i la d'Amposta, que tot i portar oberta desde el 1994, és digna de veure (i riure).



Dutxa del vestuari d'homes (Seguretat Ciutadana).




**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com



Lavabo del vestuari d'homes (Seguretat Ciutadana).




Vestuari d'homes (Trànsit).




**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com



Lavabo del vestuari d'homes (Trànsit).



Lavabo del vestuari d'homes (Trànsit).



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Tanger, nº48 Baixos 1ª. 08018 Barcelona
T. 93.485.03.50 - Fax. 93.309.44.80
www.catme.es.vg - email & skype: cat-bcn@ya.com
msn: sindicat_autonom@hotmail.com



Letrina de la garjola de la Comissaria.

Afegir que qui va fer la neteja de les dependències van ser els escamots que treballaven en el moment de la inundació.