



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna M. PINTÓ PIERA
Subdirectora general de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/5600/2010
Data: 23/02/2010 16:02:34

ASSUMPTE: Tubs extracció fums ABP Gandesa exposats.

Registre d'entrada

Benvolguda Sra.,

El present escrit és per posar en el seu coneixement que a l'ABP Gandesa les xemeneies per l'extracció de fums de la caldera de calefacció i del grup electrogen i el conducte de ventilació del desguàs estan instal·lats en un mur del pàrquing de vehicles de la comissaria.



Per la seva ubicació actual, els conductes estan exposats a patir impactes dels vehicles que utilitzen el pàrquing.

A més, degut a la curta alçada dels conductes d'extracció els gasos i olors expulsats es posen en contacte amb els vianants que circulen per l'entorn.

És per tot això que **DEMANEM** que es posi la protecció necessària per evitar els possibles impactes i fer malbé els conductes i, alhora incrementar l'alçada dels conductes per evitar l'exposició als gasos i olors dels vianants.

Atentament,
Albert FIGUERAS TORNÉ
Delegat del CAT-ME al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.

CATalunya, 19 de febrer de 2010.

