

The logo for the Catalan Association of Independent Workers (CAT) is displayed in white text on a red and black background.

COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sr. Frederic Ferrer
Subdirector general d'Administració i Serveis
Direcció General de la Policia

Assumpte: **MANCA DE SEGURETAT AL GRUP ELECTRÒGEN DE L'ABP TORTOSA**

Benvolgut Sr. Ferrer,

El present escrit és per posar en el seu coneixement els riscos de seguretat detectats al voltant del grup electrogen provisional instal·lat a l'ABP Tortosa.

Aquest grup electrogen està a l'exterior de la comissaria en un indret on al seu voltant hi ha brutícia i un excés de vegetació. En el cas d'incendi, aquest dos elements actuarien com a combustibles.

Tanmateix, informar-li que no hi ha cap sistema contra incendis de classe A (sòlids inflamables) ni classe B (líquids inflamables) a prop com a mesura de seguretat. Només a prop hi ha un punt d'aigua amb una mànega connectada a la xarxa pública, en el cas de fer-la servir, hi hauria el risc d'electrocució.

Informar-li també, que aquest grup electrogen treballa les 24 hores, els 365 dies de l'any per generar electricitat a les instal·lacions provisionals de l'ABP Tortosa. Això suposa una despesa d'entre 1000-1500 litres de gas-oil a la setmana, segons la temporada en la que ens trobem.

Per tot això,

Demanam que es prenguin les mesures de seguretat oportunes com a prevenció a un possible incendi i alhora voldríem consultar-li si hi ha la possibilitat de connectat l'ABP Tortosa a la xarxa elèctrica i retirar el grop electrògen de gas-oil.

Atentament i per qualsevol consulta,

Albert FIGUERAS TORNÉ

Delegat del CAT-ME al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.

CATalunya, 01 de desembre de 2009.



EN0204

GAM
energía



902 23 00 20
www.gamalquiler.com









