



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació
Direcció General de la Policia

5/10/10
674
Generalitat de Catalunya
Direcció General de Policia

Número: 02615/11590/2010
Data: 30/09/2010 16:13:12

Registre de sortida

Sr. Albert Figueras Torné
CAT-ME
Cristòfol de Moura, 105-111, 2n 4a
08019 Barcelona

Assumpte: Obres al pàrquing ABP Vall d'Aran

Senyor,

En resposta al vostre escrit del dia 17 d'agost (RE 23996, 17-08-10), mitjançant el qual us interesseu per les obres que es porten a terme a l'aparcament exterior de l'ABP Vall d'Aran i d'acord amb la informació que ens ha tramès la Subdirecció General d'Administració i Serveis, us comunico el següent:

D'una banda, es va descartar l'asfalt sobre els paviments entre altres motius perquè el pes de les màquines necessàries per a la seva aplicació era superior a la càrrega admissible del sostre de l'aparcament per on havien de passar.

D'altra banda, les solucions adoptades per la direcció facultativa de l'obra es consideren les adients i són les següents:

- Per al nou aparcament s'executa allò previst al projecte i que consisteix en un paviment de formigó amb pols de quars amb acabat remolinat mecànic.
- Per que fa al paviment que hi ha sobre l'aparcament interior de la comissaria, es va modificar respecte al projecte per fer-lo amb llambordes de granet, molt utilitzat a la zona i de funcionament contrastat.

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 23 de setembre de 2010
SGRH/mcs Exp. RI 271/10



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sra. Anna M. PINTÓ PIERA
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia

Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya

Número: 0562E/23996/2010
Data: 17/08/2010 11:02:21

ASSUMPTE: **Obres al pàrquing de l'ABP Val d'Aran.**

Registre d'entrada

Benvolguda Sra.,

El present escrit és per posar en el seu coneixement que a la Comissaria de la Val d'Aran s'estan duent a terme les obres per a la millora i l'ampliació del pàrquing exterior.

Una de les actuacions previstes és la pavimentació del pàrquing amb blocs de pedra del tipus llamborda sobre les lloses de formigó de l'estructura. (*foto 1 i 2*)

Considerant que en temps de nevades, les llambordes possiblement dificultin la retirar de la neu i a través de les juntes l'aigua es pot filtrar i quan es congeli possiblement aixecarà el ferm per la dilatació del gel. Tanmateix, si es fan aportacions de sal per evitar la creació de capes de glaç poden perjudicar el formigó.

Es per tot això que sent previsors considerem que l'aplicació sobre el paviment d'una capa d'asfalt seria la millor solució per una segura circulació dels vehicles i vianants, el manteniment i la neteja, la conservació del paviment i la facilitat per la retirada de la neu.

Atentament,

Albert FIGUERAS TORNÉ
Delegat del CAT al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.

CATalunya, 17 d'agost de 2010.





Canvi del paviment de l'actual pàrquing exterior.



Pavimentació del nou pàrquing exterior.