



Sr. Albert Figuers Torné  
CAT-ME  
Cristòfol de Moura, 105-111, 2n 4a  
08019 Barcelona

Assumpte: Refrigeració sala de màquines informàtica ABP Tortosa

Senyor,

En relació amb el vostre escrit del dia 1 de desembre, dirigit al Subdirector general d'Administració i Serveis, relatiu a la refrigeració de la sala de màquines d'informàtica de l'ABP de Tortosa i d'acord amb la informació rebuda, us faig avinent les següents consideracions:

En primer lloc, que de les diferents mostres de temperatura preses a la sala, podem assegurar que aquestes temperatures es mantenen entre 18° i 22° i que, per tant, els equips instal·lats són suficientment eficaços.

A més a més, cal tenir en compte que en qüestió de pocs mesos es desocuparan els mòduls, i per aquest motiu no es raonable realitzar cap inversió en equips de refrigeració nous.

Els dipòsits d'aigua mai han estat buidats pels mossos d'esquadra. Sempre els buida el personal de manteniment, a primera hora del matí i a darrera hora de la tarda.

El fet que hi hagi instal·lacions alienes en aquesta sala és degut a la falta d'espai general. A partir d'ara la sala quedarà tancada amb clau, per a que només hi entri el personal autoritzat.

Per últim, l'extintor ja s'ha penjat a la paret.

Atentament,

Anna M. Pintó i Piera  
Subdirectora general de Recursos Humans

Barcelona, 13 de gener de 2010  
SGRH/jmm/Exp. RI 298/09



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS**  
**MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

**Sr. Frederic Ferrer**  
**Subdirector general d'Administració i Serveis**  
**Direcció General de la Policia**

**ASSUMPTE: Refrigeració a la sala de màquines d'informàtica de l'ABP Tortosa.**

Sr. Ferrer,

Volem informar-li que l'aparell de refrigeració de la sala de màquines d'informàtica de l'ABP de Tortosa està espatllat des de fa unes setmanes.

La sol·lució que s'ha donat ha estat posar quatre equips portàtils de fred que treballen constantment per mantenir una temperatura adequada per a preservar els equips informàtics.

Cada equip portàtil de fred disposa d'un dipòsit d'aigua de condensació que s'omple ràpidament. Al no haver connexió amb el desguàs s'han de buidar contínuament. Aquesta tasca de manteniment està sent realitzada pels agents de policia com a tasca complementària.

Una altra qüestió relacionada amb la sala de màquines d'informàtica és que s'està utilitzant com a magatzem provisional d'objectes i s'ha instal·lat un frigorífic per a les mostres biològiques de la policia científica.

Com a mesura de seguretat la sala de màquines hauria d'estar lliure d'objectes i d'instal·lacions alienes.

L'extintor contra incendis que hi ha a la sala de màquines d'informàtica està dipositat al terra per no disposar del suport de paret corresponent.

Per tot això demanen,

Que es repari l'equip de refrigeració de la sala de màquines d'informàtica i retirin els equips portàtils provisionals.

Que per mesura de seguretat siguin retirats els objectes emmagatzemats i els aparells que no estiguin relacionats amb la finalitat de la sala de màquines d'informàtica

Que s'instal·li l'extintor en el lloc que li correspon.

S'adjunten fotografies de la sala de màquines d'informàtica:





Atentament i per a qualsevol consulta,

Albert Figueras Torné  
Delegat del CAT-ME al Pirineu i Terres de l'Ebre

CATalunya, 1 de desembre de 2009