



COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA

Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480

e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

AVALUACIÓ PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL) A L'ABP MONTSIÀ

El passat dimarts 25/05/2010 va haver-hi la visita a l'ABP Montsià dels tècnics en Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Interior per tal de realitzar l'avaluació de PRL a la comissaria.

Entre les incidències trobades podem destacar:

- Mal funcionament de la climatització.
- Manca de senyalització del recorregut d'evacuació.
- Manca d'il·luminació d'emergència.
- Espais amb risc per cops.
- Farmacioles incomplertes.
- Manca de senyalització dels quadres elèctrics.
- Sistemes d'extinció d'incendis insuficients i mala ubicació dels existents.
- Prestatgeries sense collar.
- Emmagatzematge de productes tòxics barrejats, sense senyalització ni ventilació i manca d'etiquetatge.
- Ubicació de material a un lloc no habilitat per a tal escomesa.
- Acumulació de càrrega de foc a llocs habilitats com a magatzem.
- Àrea de custòdia de detinguts sense ventilació.
- Presència excessiva de monòxid de carboni al pàrquing.
- Cables elèctrics desprotegits i sense canalitzar.

Amb aquestes incidències, restem a l'espera de que els tècnics facin el seu informe per veure quines mesures correctores proposen al DIRIP i al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Feu-nos saber qualsevol incidència que detecteu a la vostra comissaria que afecti a PRL per tal de denunciar-ho davant del Departament

Atentament,

Albert FIGUERAS TORNÉ

Delegat del CAT al Pirineu i a les Terres de l'Ebre

CATalunya, juny de 2010.