

----- Missatge reenviat -----

De: elsindi.CAT. riscos laborals <riscoslaboralscat@gmail.com>

Data: 3 / abril / 2009 19:15

Assumpte: ABP Sant Andreu. Sindicat CAT

Per a: joan.navarro@gencat.cat

Sr. Joan Navarro

RPMB

Jaume Gustems

Delegat de prevenció del sindicat CAT

Senyor Navarro,

A dia d'avui he estat a la comissaria de Sant Andreu de Barcelona després de les rebre un seguit de queixes respecte a la climatització dins les dependències policials.

Via telefònica vaig suggerir als companys ahir mateix que instal·lessin uns termòmetres digitals i de mercuri en llocs concrets per tal de mesurar amb fiabilitat les temperatures. Lluny de corrents de ventilació, de focus de calor, en espais habitables i a una alçada de 1,70 m.

Un cop mesurades i comprovades per mi mateix i la pròpia cap d'administració de Sant Andreu, Sra. Maite Ramoneda, podem informar-li que les temperatures màximes ambientals dins les dependències de la comissaria preses a dia d'ahir eren de 24,3 graus centígrads i a dia d'avui de 24,5 grau centígrads. Tempreatura que intenten baixar deixant les finestres de tota la comissaria obertes per l'excès de calor i manca d'humitat a l'ambient originant problemes físics (fatiga i resequedat a les vies respiratòries), psíquiques (manca de concentració) i econòmiques per la despesa que genera.

Ens consta que la Cap d'administració a seguit el conducte reglamentari de posar en coneixement de vostè dita anomalia per tal de que l'empresa de manteniment faci les gestions i operacions oportunes.

Doncs be, ahir mateix dia 2 d'abril, l'operari de manteniment va decidir "imposar" el seu criteri de mantenir la temperatura de la comissaria tal i com estava afagint textualment l'operari a la Cap d'Administració que: "- la temperatura en les dependències es la correcta perquè s'ajusta a lo que marca la norma. De 17 a 27 graus".

Com vostè coneix, la temperatura que estableix el RD 486/1997, regula les temperatures màximes 27 i mínimes de 17, evidentment, però diferenciant-les segons els períodes estacionals. Es a dir, a l'hivern entre 17 i 21, i a l'estiu entre 22 i 27 graus centígrads.

A més la pròpia Generalitat de Catalunya estableix recomanacions tèrmiques de màxims de 21 a l'hivern i 25 a l'estiu.

Per tot això,

Prego que torni a avisar a l'empresa de manteniment perquè regulin correctament la temperatura de la comissaria de Sant Andreu i si cal informin a l'empresa de la normativa vigent.

Atentament i per qualsevol aclaració,

Jaume Gustems

--

Jaume Gustems

TSRL i delegat del CAT

www.elsindi.cat

cat@elsindi.cat

Tel. 934850350