



**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA**

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480
e-mail: cat@elsindi.cat web: www.elsindi.cat

Sr. Frederic FERRER. Subdirector General d'Administració i Serveis

ASSUMPTE: Revisió caducada mitjans contraincendis comissaria Sort

Benvolgut Sr. Ferrer,

El present escrit és per posar en el seu coneixement que els mitjans contraincendis (extintors i boques d'incendis equipades) de que disposa la comissaria de Sort no han passat la revisió anual obligatòria.

A continuació li passo la referència de cada extintor i la data en la qual hauria hagut de passar la corresponent revisió anual:

Número referència	Data propera revisió
82883	07/08
82906	07/08
2265003	07/08
20086	07/08
82908	07/08
82907	07/08
15830	07/08
12123	07/08
BIE planta baixa	07/08
BIE garjoles	07/08
BIE 1a. planta	10/07

Afegir que tots els elements d'extinció disposen de la corresponent fitxa de control.

Per tot, li sol·licitem es solventin les anomalies detectades.

Atentament,

Albert FIGUERAS TORNÉ
Coordinador del CAT-ME al Pirineu.

CATalunya, a 3 de setembre de 2008.