

CAT**COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS
MOSSOS D'ESQUADRA.**

C/ Tànger n° 48, Baixos 1ª 08018 Barcelona. Tel. 93 485 0350 Fax 93 309 44 80

e-mail: cat@elsindi.catmsn: sindicat_autonom@hotmail.com web: www.elsindi.catllista de correu: www.elistas.net/lista/mossosdesquadra**ASSUMPTE: PLA DE PREVENCIÓ A LA COMISSARIA DE TÀRREGA**

El motiu del present és per comunicar-li que en data 24 d'abril de 2007 es va fer una visita a la comissaria de Tàrrega per part de tècnics de l'empresa encarregada d'elaborar el pla de prevenció.

En aquesta visita es van detectar unes deficiències que encara no han estat subsanades, entre les quals destaquen les següents;

1. Manca d'extintors en diversos llocs
2. Manca de rètols que indiquin la sortida
3. Subjecció a les parets de les diverses prestatgeries que hi ha (magatzem, pàrquing i búnquer)
4. Canvis dels cablejats dels endolls que estan en mal estat (pàrquing soterrani)

Així mateix, també s'ha d'afegir un mecanisme específic a la porta metàl·lica del pàrquing soterrani, mitjançant el qual, en cas que marxi la llum o s'espatlli el motor, es pugui obrir la porta manualment.

Amb data d'avui aquestes deficiències encara continuen, i des del CAT-ME pensem que 10 mesos és un temps suficient per esmenar les mancances que van assenyalar els tècnics que van redactar el pla de prevenció.

Atentament,

Ferran Baltasar i Labrid (Delegat de Prevenció i Salut Laboral del CAT-ME)
Catalunya, 11 de febrer de 2008

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

Número: 0260E/4074/2008

Data: 12/02/2008 14:45:51

Registre d'entrada

COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CME