



## COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS MOSSOS D'ESQUADRA

C/ Cristóbal de Moura, 105-111, 2n 4a 08019 BARCELONA  
Tel. 934 850 350 Fax 933 094 480  
e-mail: [cat@elsindi.cat](mailto:cat@elsindi.cat) web: [www.elsindi.cat](http://www.elsindi.cat)

### **Visita de Riscos Laborals del Departament a l'ABP Montblanc**

Hem assistit com a delegats de prevenció a l'avaluació de riscos laborals que elaboren els tècnics del Departament.

Us informem d'algunes de les principals deficiències detectades:

- Mal endèmic al CME. No hi ha cap **pla d'autoprotecció** de l'edifici (RD 393/07) en el cas d'evacuació.
- La mala ubicació en la **retolació de la senyalització de seguretat i salut** (RD 485/97).
- Les **portes de vidre transparent** sense senyalitzar són un perill en el cas de colpejar-se amb elles.
- **ACD**. L'agent de custòdia hauria de poder confinar-se a la resclosa en cas d'urgència i no dependre de l'interfon amb l'agent de la recepció.
- **Instal·lació elèctrica** per dins dels registres dels desguassos de les aigües residuals de les garjoles!
- **Prestatgeries** sense fixar a la paret.
- Pàrquing interior **sense ventilació ni sistemes contra incendis**.
- **Porta espatllada** del pàrquing.
- Manca **d'ordre i neteja** en alguns magatzems, sales de màquines i pàrquing de trànsit.

Per qualsevol consulta, contacteu amb el sindiCAT.

Salut!

CATalunya, 20 de gener de 2011.

Jaume Gustems  
Graduat en Prevenció i Seguretat. UAB.  
TSPRL i delegat del CAT