



**Sr. Fermí Vendrell Borràs**  
**Sub-director general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral**  
**Departament d'Interior**

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior

Número: 0260/34922/2018  
Data: 13/12/2018 14:24:52

Registre d'entrada

**Assumpte: DEFICIÈNCIES A L'EDIFICI D'ÈGARA**

En visita sindical hem observat que existeixen les següents deficiències en matèria de riscos laborals:

- A la **Sala d'ÈGARA la humitat** en ambient sempre està per sota del que hauria d'estar. S'han comprovat valors durant tota una setmana amb resultats molt inferiors dels recomanables, arribant a marcadors de 23% d'humitat amb temperatura de 25,2 ° C.

Amb un greu perjudici per a la salut dels treballadors, concretament hem rebut la queixa d'una treballadora amb malestar en els ulls.

- En els **lavabos de les dones a la 4a planta de l'edifici A** (cantonada edifici C) es comprova la manca de manteniment de les instal·lacions, cosa que posa en perill a les treballadores usuàries dels mateixos.

Per la qual cosa demanem mesures correctores urgents .





Gemma Aviles Tàrrull  
Delegada de Riscos Laborals del CAT

**CAT** alunya, a 12 de desembre de 2018

DE COL·LECTIU  
DE TREBALLADORS  
DE L'ÀREA DE  
AUTONÒMIA